ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

V Praze dne 18. 8. 2025
Č. j. RSD-617988/2025-6

Vážený pan
Aleš Smilek
České štěrkopísky spol s r.o.
Cukrovarská 34/41
196 00 Praha 9 – Čakovice

PID: RSDFXEMWDU
Vyřizuje: RNDr. Renata Sotorníková
Email: renata.sotornikova@rsd.cz
Telefon: +420954902354

České štěrkopísky s.r.o. – pískovna LHOTA POD LIBČANY

– schválení kameniva – fr. 0/4 P, fr. 4/8 P, fr. 8/16 P, fr. 16/32 P

Vážený pane Smilku,

na základě předložených dokladů a protokolů o zkouškách kameniva z pískovny **Lhota pod Libčany**, **schvalujeme** výše uvedené frakce **přírodního těženého kameniva** – **štěrkopísek** – pro použití do betonu pro stavby ŘSD s.p.
Zrnitost výše uvedených frakcí i výsledky zkoušek reaktivnosti kameniva s alkáliemi splňují požadavky ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu.

S pozdravem

Digitálně podepsal
Ing., Jiří Hlavatý, Ph.D.
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
19.08.2025 07:46:07

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. et Ph.D.
ředitel Úseku kontroly kvality staveb